

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ
г. Мурманска № 7
Медведев Орловенко М.А.
«28» декабря 2018 года

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № б/н
объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
1.2. Адрес объекта: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 78
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания 5 этажей (на 1-2 этаже), 914,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 10048 кв.м
1.4. Год постройки здания 1939, капитального ремонта/реконструкции нет
1.5. Дата предстоящих плановых работ: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 7
(МБДОУ г. Мурманска № 7)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 66
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное ___)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное)
1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию администрации города Мурманска
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина,
д. 51, тел.: (815-2) 402-670, факс: (815-210) 402-666

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)**

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): Дошкольная образовательная организация
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основной образовательной программы; осуществление присмотра и ухода;
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети от 2 до 7 лет; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет);
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На автобусах № 18, 29, 5, 1, 33, троллейбусах № 3, 4, 6, маршрутном такси № 51 до остановки «Улица Капитана Егорова» или «Улица Комсомольская», далее пешком

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: «ул. Капитана Егорова» - 100 м;
«ул. Комсомольская» - 100 м

3.2.2 Время движения (пешком): 7 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути — да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – от остановки «ул. Капитана Егорова» перекресток регулируемый, со звуковой сигнализацией и таймером; от остановки «ул. Комсомольская» перекресток не регулируемый.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидов (К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У) - да

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет
Необходимые организационные решения: организовать размещение акустической, тактильной и визуальной информации на пути движения от остановки (обращение к администрации района)

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)		+			
О-в (поражение верхних конечностей)		+			
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			
С-ч (частичное нарушение зрения)		+			
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)		+			
Г-ч (частичное нарушение слуха)		+			
У (нарушения умственного развития)		+			
Все категории инвалидов***		+			

* - вариант «А» - - **универсальный проект** (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

** - вариант «Б» - - **разумное приспособление** (при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющих в данном здании)

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

¹ К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч - частичное нарушение зрения; Г-п – полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение – слуха; У – нарушения умственного развития

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «25» декабря 2018 года*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУпп
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУпп
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУпп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУпп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУпп
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУпп
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУпп

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «25» декабря 2018 г *

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования**	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУпп	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
2 этапа (отложенных работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** – доступно условно с предоставлением услуг на дому; **ДУ-дистант** – доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) _____

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов, в программу _____

10/15

Подпись

[Handwritten signature]

Подпись

Л

Х

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от «25» декабря 2018 года
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от «08» августа 2017 года
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 98 шт.
4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

5. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

6. Другое _____

(Например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель
(руководитель)

Подпись

Линник А.В., зам.заведующего по АХР
ФИО, должность

Члены комиссии:

Подпись

Лыжина Н.В., старший воспитатель
ФИО, должность

Подпись

Халикова А.А., НХО
ФИО, должность

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 7**

Наименование объекта

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.78

Адрес

№ п/п	Структурно- функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследова ния	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (Г-ч, Г- п) 1.2 Отсутствует кнопка вызова (Все). 1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов, парковочные знаки и разметка (Все)	1.1 Организовать сопровождение инвалидов и других МГН 1.2 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию	1.1 Выделить и оборудовать парковочное место для инвалидов 1.2. Оборудовать кнопку вызова сопровождающего 1.3 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
2.	Вход в здание - Лестница (наруж- ная) - ступенька - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед	2.1 Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н, С-п, Г-п, Г-ч) 2.2 Отсутствие контрастного или фактурного выделения ступени на лестничном марше (С-ч) 2.3 Отсутствуют маячковые противоскользкие ограничения на	2.1 Организовать сопровождение инвалидов и других МГН	2.1. Оборудовать кнопку вызова сопровождающего 2.2. Обустроить предупреждающий тактильно-контрастный указатель. 2.3 Обеспечить контрастную маркировку дверных проемов	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУим Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп

	<p>дверью) - Дверь (входная) - Тамбур</p>	<p>ребре ступеней (Все) 2.4 Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством (К) 2.5 Отсутствует кнопка вызова 2.6 Ширина двери менее 0,9 м в просвете. Отсутствуют фиксаторы в положении «открыто», «закрыто» (К). 2.7 Порог на входе более 1,5 см (К) 2.8 Отсутствуют смотровые панели, противоударная полоса, контрастная маркировка (С-п) 2.9 В тамбуре отсутствует дренажная решетка и водостоки 2.10 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) 2.11 Размер тамбура менее, чем 1,4x2,0 м. Ширина двери менее 0,9 м (К).</p>		<p>2.4 Нанести контрастную маркировку на крайние ступени лестницы</p>			
3.	<p>Пути движения внутри здания</p> <p>- Коридор (холл) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p>	<p>3.1 Отсутствуют акустические, тактильные направляющие и предупреждающие указатели (С-п, С-ч, Г-ч, Г-п) 3.2 Отсутствуют поручни на стенах по пути движения. 3.3 В коридорах проемы шириной 0,85 м, отсутствуют карманы для разезда инвалидов-колясочников (К) 3.4 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах (О-н, С-п, С-ч) 3.5 Лестницы не дублируются пандусами или иными подъемными устройствами (К) 3.6 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч) 3.7 Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней 3.8 Отсутствуют бортики по краю лестничных маршей 3.9 В зоне опасности подлестничного пространства отсутствует предохранительная защита</p>	<p>3.1 Организовать сопровождение инвалидов и других МГН 3.2 Оборудование путей движения информационными указателями, обеспечивающими непрерывность информации</p>	<p>3.1 Оборудование путей движения системой средств сигнализации, предусматривающей визуальную, тактильную и звуковую информацию 3.2 Нанести контрастную маркировку на полотна дверей 3.3 Нанести контрастную маркировку на крайние ступени лестницы 3.4 Устройство рельефных обозначений на поручнях перил</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p>	<p>К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп</p>

		3.10 Ширина дверей менее 0,9 м в просвете. Отсутствуют фиксаторы в положении «открыто», «закрыто» (К) 3.11 Пороги более 1,5 см (К) 3.12 Отсутствует зона безопасности					
4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания	4.1 Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещений (Все) 4.2 Пороги более 1,5 см (К) 4.3 Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто», «закрыто» (К) 4.4 Отсутствуют поручни вдоль стен (Все) 4.5 Ширина дверей менее 0,9 м в просвете. (Все)	4.1 Организовать сопровождение инвалидов и других МГН	4.1 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1 Ширина двери менее 0,9 м в просвете. (Все) 5.2 Размер помещения менее 1,65x1,8 м. Универсальная кабинка отсутствует. 5.3 Отсутствует информационные таблички, обозначающие назначение помещения. 5.6 Отсутствуют поручни, штанги, откидные сидения. 5.7 Отсутствуют крючки для костылей, тростей, одежды и других принадлежностей. 5.8 Отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины. 5.9 Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. 5.10 Система слива унитаза не имеет рычаг на боковой поверхности стены или автоматического слива. 5.11 Смеситель умывальника холодной и горячей воды с кран-буксами. 5.12 Пороги более 1,5 см	5.1 Организовать сопровождение инвалидов и других МГН	5.1 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет 5.2. Установить информационные таблички, обозначающие назначение помещений 5.3 Установить крючки для костылей и тростей	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
6.	Система информации на объекте - комплексность	6.1 Система информирования не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)	6.1 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 6/н
Дата формирования «25» декабря 2018 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по образованию администрации
города Мурманска
Андрианов В.Г.
«29» декабря 2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 7
Ордовенко М.А..
«28» декабря 2018 года

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 7
Наименование объекта

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 78
Адрес

№.№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	2030 (3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		2030 (3 этап)		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	- организовать сопровождение инвалидов и других МГН - установить информацию об ОСИ на въезде на территорию	Все категории	2018 (1 этап)	Муниципальная программа «Развитие образования на 2018-2024 гг.»	

3.1.2	- выделить и оборудовать парковочное место для инвалидов - оборудовать кнопку вызова сопровождающего - установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	Все категории	2024 (2 этап)		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	- организовать сопровождение инвалидов и других МГН	Все категории	2018 (1 этап)		
3.2.2	- оборудовать кнопку вызова сопровождающего - обустроить предупреждающий тактильно-контрастный указатель. - обеспечить контрастную маркировку дверных проемов - нанести контрастную маркировку на крайние ступени лестницы	Все категории	2024 (2 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	- организовать сопровождение инвалидов и других МГН - оборудование путей движения информационными указателями, обеспечивающими непрерывность информации	Все категории	2018 (1 этап)		
3.3.2	- оборудование путей движения системой средств сигнализации, предусматривающей визуальную, тактильную и звуковую информацию - нанести контрастную маркировку на полотна дверей - нанести контрастную маркировку на крайние ступени лестницы - устройство рельефных обозначений на поручнях перил	Все категории	2024 (2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	- организовать сопровождение инвалидов и других МГН	Все категории	2018 (2 этап)		
3.4.2	- установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	Все категории	2024 (2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	- организовать сопровождение инвалидов и других МГН	Все категории	2018 (1 этап)		
3.5.2	- установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет - установить информационные таблички, обозначающие назначение помещений - установить крючки для костылей и тростей	Все категории	2024 (2 этап)		
3.6	По системе информации -		2018		

	Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	2018 (1 этап)		
--	--	---------------	------------------	--	--

3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2018 (1 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2030 (3 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2030 (3 этап)		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2024 (2 этап)		
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2018 (1 этап)		
3.7	По путям движения к объекту				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2018 (1 этап)		
	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2024 (2 этап)		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		2018 (1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2018 (1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных		2018		

1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2018 (1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика	Г, С	2018 (1 этап)		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)				
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате				
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2018 (1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. I раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов МР ООДИР «Долг - Ангелы Курмана»

Коп (Д.В. Кашевин)
Название организации
 Фамилия, Имя, Отчество

Тел. (815) 2 479600252120
Координаты для связи

Дата согласования «29» декабря 2018 года

Согласовано без замечаний / е-замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий